ФИЛИАЛ ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОРА ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

_____
_____
_____

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №

об опасности поражения электрическим током для родителей учащихся школьного и дошкольного возраста

Все мы знаем, что с электричеством нужно обращаться осторожно. Однако в пределах родного дома и на улице, мы порой легкомысленно забываем о бегущей по проводам опасности. А ведь последствия пренебрежения опасностью поражения электрическим током могут быть очень плачевными.

02.03.2023 г. Лида, ул. Тухачевского, д. 97, кв. 24 учащийся пятого класса собирался на занятия в художественную школу, попрощавшись с мамой и выходя из квартиры, держась левой рукой за ручку двери, а правой за перила лестницы получил электротравму. В момент получения травмы, мать не услышала звук закрывающейся двери и проследовала в коридор за сыном. На лестничной клетке она увидела сына на полусогнутых ногах со слезами на глазах, который произнес слово «электричество». Мать отдернула руки сына от перил лестницы, а затем вызвала скорую медицинскую помощь, которой сын был доставлен в больницу. Возможной причиной несчастного случая явилось появление потенциала на металлической двери квартиры в результате повреждения питающего провода дверного звонка напряжением 220В при ранее проведенной работе по замене деревянных дверей на металлические. Ранее ребенок жаловался матери о том, что иногда дверь «пощипывает».

15.01.2023 г. Барановичи, ул. А.Волошина, 1В в промежуток времени между 16.20 и 16.30 ребенок 2015 года рождения во время игры в прятки с друзьями спустился на 5-й этаж и залез на батарею отопления, расположенную на лестничной клетке. При этом держась за трубу отопления, прикоснулся рукой к оголенному проводу электропроводки выключателя освещения и был поражен электрическим током. Выключатель лестничного освещения отсутствовал, провод в коробке не был изолирован. После того как потерпевший прикоснулся к проводу, он спрыгнул с батареи отопления. Его старший брат отвел его домой и

рассказал о случившемся маме. Пострадавший был доставлен матерью в приемный покой УЗ «Барановичская детская больница». На правой руке и на ловом указательном пальце имеются электрические метки.

28.06.2023 г.п. Плещеницы, ул. Воровского, д. 148, кв. 2, Логойского района учащаяся 3-го класса, находясь дома с племянницей отца, зашла в ванную комнату и прикоснулась к металлическим частям душевой кабины и почувствовала воздействие электрического тока. Племянница услышав крик девочки прибежала в ванную комнату и вывела ее, после чего вызвала скорую медицинскую помощь. Бригадой скорой помощи девочка 2014 года рождения была доставлена в реанимационное отделение УЗ « Логойская ЦРБ». 29.06.2023 девочка переведена в педиатрическое отделение и 30.06.2023 была выписана. Возможной причиной несчастного случая явилось появление электрического потенциала на металлических элементах душевой кабины в результате повреждения нагревательного элемента электроводонагревателя. После произошедшего несчастного случая отцом пострадавшей электроводонагреватель был отключен.

24.07.2023 г. Барановичи, 3-й пер. Домашевичский, 13 ученик 4-го класса решил помочь отцу в покосе газона во дворе жилого дома, для чего включил электрическую газонокосилку, подключенную через удлинитель. В процессе покоса провод удлинителя попал под режущий нож газонокосилки и был поврежден (перерезан). Мальчик решил соединить два поврежденных конца провода (видя, как это раньше делал оцет), при этом не отключил удлинитель от электрической сети. При попытке соединения провода пострадавший прикоснулся к находящейся под напряжением оголенной жиле провода и получил удар электрическим током. О произошедшем пострадавший сообщил отцу, который доставил его в травмопункт УЗ «Барановичская городская больница», где обработав рану, ему дали направление в УЗ «Барановичская детская городская больница», куда он и был доставлен.

09.08.2023 СТ «Сосенки», около г.п. Красносельский Волковысского района, Гродненской области 10-летний мальчик вместе с отцом при помощи специального насоса откачивал воду из бассейна. Как только работа была завершена, мужчина попросил ребенка выключить насос. Однако при попытке отключить оборудование ребенок прикоснулся к токоведущим частям вилки, в результате чего получил удар током. Мальчик умер на месте.

17.08.2023 г. Солигорск, ул. Октябрьская, д. 75, кв. 218 около 22 часов мать с целью искупать перед сном малолетнего сына 2022 года рождения, посадила его в ванную. В 23-м часу, оставив ребенка без присмотра вышла из ванной комнаты для того, чтобы осмотреть обувь ребенка, которую перед этим чистила. Находясь в жилой комнате, мать услышала всплеск воды из ванной комнаты и направилась туда, где обнаружила сына с признаками поражения электрическим током в результате падения подключенного к электросети фена в ванную. Указанным феном мать ребенка пользовалась около 17.00 часов для

сушки волос и оставила его включенным в электросеть. Фен находился в зоне доступа ребенка на поверхности стиральной машины рядом с игрушками, расположенной рядом с ванной. Ребенок был доставлен в УЗ «Солигорская ЦРБ» в реанимационное отделение, который позже умер.

Уважаемые родители! Госэнергогазнадзор напоминает! Здоровье и благополучие детей находится в Ваших руках. Детей надо постоянно предупреждать об опасности поражения электрическим током. Задача родителей научить ребенка правильному обращению с электроприборами, объяснить элементарные меры электробезопасности и не оставлять ребенка без присмотра. Выявленные неисправности электропроводки, повреждения изоляции, видимые повреждения вилок, розеток, выключателей и бытовых электроприборов требуют незамедлительного принятия мер реагирования со стороны родителей. Исправное состояние электропроводки и электроприборов — это действенная мера электробезопасности для Ваших детей.

Главный инженер - старший
государственный инспектор
по энергетическому и газовому надзору В.А.Хоружий