



ТЕЛЕФОН АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ:

104

ПРУП “Гроднооблгаз”
ПУ “Волковыскгаз”
напоминает

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СЖИЖЕННЫМ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ В БАЛЛОНАХ



Пользоваться газобаллонной установкой необходимо только после соответствующего **инструктажа**, который проводят работники газового хозяйства.



Паровая фаза сжиженного газа **тяжелее воздуха** в 2 раза, при **утечках** скапливается в **нижней части помещения** (подвале, овощной яме и т.д.) с образованием взрывоопасных концентраций.



Смесь пропана с бутаном имеет **специфический характерный запах**.



Сжиженные газы, попадая на тело человека, вызывают **обморожение**, напоминающее **ожог**.



Сжиженный газ является **пожаро- и взрывоопасным** веществом, поэтому **наполнение** баллонов производится на технологическом оборудовании **газонаполнительных станций**.



Нормы заполнения для баллонов составляют:
емкостью **50 л** не более **21 кг**;
емкостью **27 л** не более **11 кг**.



При обмене покупатель должен **убедиться**, что на баллоне **отсутствует вмятины**, глубокие **царапины**, и другие видимые повреждения, а **на вентиле** баллона имеется **заглушка**.



Для **перевозки** в транспортных средствах на баллоне должны быть **резиновые кольца** и **колпак** для защиты вентиля.



Необходимо внимательно **следить** за исправностью резинотканевого **рукава**, на котором не допускается **кругого изгиба, скручивания, повреждения наружного слоя** (порезов, трещин, изломов). На концах рукавов должны быть металлические **хомутики** для уплотнения соединений со штуцерами.



При появлении **запаха** газа необходимо: **перекрыть** краны на плите, **закрыть** вентиль баллона, **открыть** окна или **форточку** для **проветривания**, вызвать аварийную службу по телефону **104**.



Запрещается допускать к газовым баллонам **детей** дошкольного возраста.



Запрещается устанавливать в помещении **больше одного** баллона емкостью **50 л** и **больше двух** баллонов емкостью **27 л**.



Запрещается переливать сжиженный газ из баллона в **другой баллон** или заполнять какие-то **емкости, сосуды** и пр.



Запрещается заправка баллонов на автомобильных газозаправочных станциях (**АГЗС**), не оборудованных весовой установкой для контроля за массой наполнения и технологическим оборудованием для слива неиспарившихся остатков.



Запрещается самовольно **менять** место расположения баллона, установленное **проектом**.



Запрещается устанавливать баллоны ближе **1 м** от радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей и **5 м** от источников тепла с открытым огнем.



Запрещается хранить заполненные сжиженным газом или порожние баллоны в **подвалах, гаражах, мастерских, конюшнях, сараях**, а также под прямыми **солнечными лучами**.



Запрещается пользоваться **неисправной** газобаллонной установкой и самостоятельно производить **ремонт** плиты и баллона.



Запрещается применять открытый **огонь** для обнаружения утечек газа (с этой целью используется мыльная эмульсия).



При запахе газа **не допускать** открытого огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы.